

# CARTILLA DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO

**SKU: 3994147**

## ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO:

- Los mantenimientos se realizan de 6 meses a 1 año de uso del producto.
- El mantenimiento aplicará para los equipos aire acondicionado Tipo Split-Decorativo o Pared
- El cliente debe tener el área adecuada para realizar el mantenimiento.
- De ser el equipo aire acondicionado muy alto, el usuario debe habilitar escalera.

## INCLUYE:

### Unidad evaporadora

- Limpieza de filtros
- Pulverizado con detergente anti-bacterial al serpentín.
- Comprobación y Limpieza de Bomba de Condensado (en caso de contar con ella).
- Limpieza de tuberías internas de drenaje.
- Ajuste y Limpieza de conexiones eléctricas.
- Limpieza de tarjetas electrónicas con solvente dieléctrico.
- Engrase de piezas móviles.
- Limpieza interna y externa.
- Medición de temperaturas de expulsión y retorno

### Unidad Condensadora

- Comprobar estado de aislamiento térmico de tuberías, sustituir en caso necesario (máximo 01 metro).
- Limpieza del Serpentín con Agua a Presión y agentes de limpieza
- Comprobar presiones de Gas Refrigerante
- Ajuste de bornes y conectores de entrada de energía
- Comprobar estado del motor condensador y engrase de sus partes mecánicas.
- Limpieza de contactor y elementos electrónicos con solvente dieléctrico.
- Comprobar estado del capacitor/es del compresor y motor ventilador.
- Medición del consumo del compresor en arranque y trabajo.
- Verificar de estado y fijación de soporte de la UC.
- Limpieza interna y externa.

## EL SERVICIO NO INCLUYE:

- Reparaciones componentes eléctricos
- Recarga de gas refrigerante
- Cambio de conexiones defectuosas ,cambio de tuberías , soportes UC , rejillas

***Los trabajos adicionales se presupuestarán independiente al servicio contratado. Y se efectuarán una vez cancelados a través de venta telefónica, transferencia bancaria o pago en tienda.***

---